

馆陶县城区集中式饮用水水源保护区调整方案

地 区	水源井名称	保护区级别	保 护 区 范 围		保护区面积 (km ²)	
			调 整 前	调 整 后	调整前	调整后
邯郸市 馆陶县	自来水公司院 1#、2#、3#、4#、5#	一级	以各井口为外围井的外接多边形为边界，向外径距离 30m 为保护区半径的多边形区域	—	0.007150	0
		二级	以一级保护区为中心外扩 200m 形成的一级保护区以外的区域	—	0.287164	0
	姜沿村 1 号井（原自来水公司 1#）、姜沿村 2 号井（自来水公司新建 2#）、姜沿村 3 号井（自来水公司新建 3#）	一级	—	西侧、北侧和南侧均以自来水公司水厂围墙为边界，东侧以 3# 水源井为中心，30m 半径圆的外切线和自来水公司内部道路为界	0	0.0086
	许路疃村 1 号井（南水北调水厂新建 1#）、许路疃村 2 号井（南水北调水厂新建 2#）	一级	—	以 1# 水源井为中心，30m 半径圆的外切线和水厂北侧围墙为界，西侧以 1# 水源井为中心，30m 半径圆的外切线和水厂西侧围墙为界，东侧以水厂东侧围墙，南侧以水厂内部道路为界	0	0.0115
	许路疃村 3 号井（南水北调水厂新建 3#）	一级	—	南侧、东侧以 3# 水源井为中心，30m 半径圆的外切线为边界，西侧以位于水厂东南侧的清水池和泵房西侧为边界，北侧以位于水厂东南侧的清水池北侧为边界	0	0.0052